

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Мальгина ул., д.27 г. Ирбит
Свердловская обл. 623856
тел/факс. (34355) 6-41-93

исх. №
15.07.2019 г.

Главному Государственному инспектору
г. Ирбита, Ирбитского района и
Байкаловского району по пожарному
надзору
Попову А.С.

информация.

Администрация МАОУ «Школа № 9» сообщает, что для устранения нарушений, выявленных при проведении проверки 15.02.2019 года, по предписанию от 25.02.2019 года № 2/1/1, приняты следующие меры:

Вид нарушения	Принятые меры
1. Помещения пищеблока не отделены противопожарными преградами. 2. Выходы с лестничных клеток на кровлю не оборудованы противопожарными люками.	1. Проведены работы по устройству противопожарной преграды в пищеблоке, по оборудованию выходов с лестничных клеток на кровлю противопожарными люками. Копии сертификата соответствия и паспортов прилагаются.

Директор



Иванова М.В.

Handwritten signature in blue ink.