



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N 2/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности
**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению муниципального
образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №2 от 17.01.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 10-00 до 12-00 часов «23» января 2019 г., с 14-00 до 17-00 часов «04» февраля 2019г., с 10-00 до 15-00 часов «11» февраля 2019г., с 09-00 до 11-00 часов «15» февраля 2019г.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем – заместителем МР Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9",

расположен(ых) по адресу: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 27.

совместно с: Директором МАОУ «Школа №9» Ивановой Мариной Валентиновной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Помещения пищеблока не отделено противопожарными преградами.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение	14.01.2020	

		распространения пожара на объектах защиты п.5.6.4		
2	- Выходы с лестничных клеток на кровлю не оборудован противопожарным люком .	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.7	14.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


заместитель Главного государственного инспектора
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района по пожарному надзору
Вохминцев С.П.

"15" февраля 2019 г.

Директор МАОУ «Школа №9»
Иванова Марина Валентиновна
"15" февраля 2019 г.



М.Л.П.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Иванова Марина Валентиновна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022