

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору

МАОУ "Школа № 9"

М.В. Ивановой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2019 - 2020 учебного года

от 18.07.2019 г.

№ 66-04-05/09-03-2100-2019

При проведении готовности к новому 2019 - 2020 учебному году муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9" (623856, Свердловская область, г. Ирбит, Мальгина ул., 27) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Гардероб не обеспечен достаточным количеством ячеек для обуви, что является нарушением требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви..".
2. На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, а так же для персонала, но туалеты на 3 этаже здания школы используются не по назначению, кабина личной гигиены отсутствует, что является нарушением требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек... Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах".
3. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения школы (учебные помещения, лаборантские, туалеты), что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях".
4. В части учебных помещений ученическая мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей (в учебном кабинете используется только одна группа мебели), что является нарушением требований п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики".


Предлагаю в срок до 20.08.2019г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 9" к началу нового 2019 - 2020 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Ефремова С.А.
8(34355) 6-36-49



Г.А.Девитьярова