

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заведующая отделом санитарно-
гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене
филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»



А.С.Солдатова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20/1275-2024-705-2024

Заключение составлено

15 час. 00 мин. 17.04.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании заявки субъекта права № 66-20/1275-2024 от 21.03.2024

группой специалистов в составе (специалистом):

Вотинова Татьяна Андреевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	Свидетельство об аккредитации специалиста № 770400247422, регистрационный № 27-2020-МП от 03.07.2019 г.
----------------------------	---	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 21.03.2024 по 17.04.2024 здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ «Школа № 9»	Помещения №№ 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 (пищеблок и столовая) по поэтажному плану 1 этажа, №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет №212), №29 (учебный кабинет №208), №30 (учебный кабинет №207), №31 (учебный кабинет №206), №32 (учебный кабинет №205), №33 (учебный кабинет №204), №34 (учебный кабинет №203), №46 (центр детских инициатив), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
заявление № 66-20/1275-2024 от 21.03.2024
Стр. 1 из 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

Исполнение Ю.И.ИИ. предоставления материалов с указанием реквизитов адреса

Материалы поступили «21» марта 2024 г.

Рассмотрев материалы

1. Устав МАОУ «Школа № 9» № 88 от 30.01.2014 г., утвержден Постановлением Администрации Муниципального образования город Ирбит.
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Школа № 9» регистрационный № 13874 от 03. 8.2011г., Серия 66 ЛО1 № 0003420 бессрочная.
3. Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МАОУ «Школа № 9»: Помещения №№ 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 (пищеблок и столовая) по поэтажному плану 1 этажа, №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет №212), №29 (учебный кабинет №208), №30 (учебный кабинет №207), №31 (учебный кабинет №206), №32 (учебный кабинет №205), №33 (учебный кабинет №204), №34 (учебный кабинет №203), №46 (центр детских инициатив), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27, инвентарный № 48.
4. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823813 от 05.03.2015 г. – на здание школы.
5. Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г. – на земельный участок.
6. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт технического состояния оборудования по состоянию на 01.08.2023г.
7. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.

Перечень поступивших материалов с указанием реквизитов материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
2.	адрес	623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	дата регистрации	22.11.2002
4.	ИНН	6611005123
5.	ОКПО	45586204
6.	ОГРН	1026600878952
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ИВАНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА , директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ «Школа № 9»
2.	адрес	623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Иванова Марина Валентиновна , директор

9.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	25	0	200	0	0	0
	женщины	23					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172 (в части «норматива площади игровой на 1 ребенка»), табл. 5.34 (в части «соответствия гигиеническим нормативам микроклимата в учебных помещениях»), табл. 5.54 (в части «соответствия гигиеническим нормативам освещенности в учебных помещениях»).
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.4.3 (в части «наличия мебели, покрытия мебели, не имеющего дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»), 2.4.6.1 (в части «комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье»), 2.4.6.2 (в части «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.»), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима с использованием стационарного питьевого фонтанчика»), 2.7.1 (в части «параметры микроклимата»), 2.7.2 (в части «наличия окон, конструкция, которых обеспечивает возможность проветривания»), 2.7.3., 2.8.1, 2.8.5 (в части «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами»), 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5. (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10. (в части «наличие санузла для персонала»), 3.4.12 (в части «наличия левостороннего освещения»).

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, выполняемых деятельности процессов, основных материалов, тепловой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействия на среду обитания или здоровье населения, условий воздействия определяющих расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работников.

На основании заявки субъекта права № 66-20/1275-2024 от 21.03.2024г. проведена экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, его оборудования и иного имущества, которые муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МАОУ «Школа № 9» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 13874 от 03.08.2011г., Серия 66ЛО1 № 0003420 бессрочная.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе образовательного учреждения № 88 от 30.01.2014г., утвержден Постановлением Администрации Муниципального образования город Ирбит.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

66 АЖ 823813 от 05.03.2015г. Право на земельный участок на основании Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г.

1. Через собственную территорию МАОУ СОШ №9 не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МАОУ СОШ №9 по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

3. Здание МАОУ «СОШ № 9» трехэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под ЛОУ выделены Помещения №№ 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 (пищеблок и столовая) по поэтажному плану 1 этажа, №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет №212), №29 (учебный кабинет №208), №30 (учебный кабинет №207), №31 (учебный кабинет №206), №32 (учебный кабинет №205), №33 (учебный кабинет №204), №34 (учебный кабинет №203), №46 (центр детских инициатив), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27. Оборудован гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также скамейками.

Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел. Имеется помещения для оказания медицинской помощи. Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности серия Н 0000223 ЛО- 66-01-001366 от 13.04.2012г.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
1 этаж:		
№ 17- пищеблок, мясной цех	8,5 кв.м.	
№ 18- пищеблок, овощной цех	9,7 кв.м.	
№ 19- пищеблок, склад	8,9 кв.м.	
№ 24- пищеблок, тарная	25,4 кв.м.	
№ 26- пищеблок, мойка	21,2 кв.м.	
№ 27- пищеблок, горячий цех	64,1 кв.м.	
№ 28- столовая	188,6 кв.м.	
2 этаж:		
№19 (учебный кабинет №213) - игровая	54,2 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№20 (учебный кабинет №212) - игровая	54,4 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№29 (учебный кабинет №208) - игровая	53,1 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№30 (учебный кабинет №207) - игровая	54,2 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№31 (учебный кабинет №206) - игровая	54,2 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№32 (учебный кабинет №205) - игровая	56,3 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№33 (учебный кабинет №204) - игровая	52,8 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№46 (центр детских инициатив) - игровая	56,5 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№1 (учебный кабинет №222) - изолятор		
№ 44 – актовый зал	177,1 кв.м.	
№№ 6, 7, 9 – медицинский блок	63,7 кв.м.	
№№ 35, 41 – туалетная и умывальная для девочек	7,0 кв.м., 4 кв. м.	
№№ 36, 37 – туалетная и умывальная для мальчиков	7,0 кв.м., 4 кв. м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ и поэтажного плана на здание МАОУ «СОШ № 9», расположенное по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27.

4. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Туалетные комнаты и умывальные	Облицовочная плитка	Половая плитка	Водоэмульсионная краска
Игровые комнаты	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска

Актовый зал	Водоземulsionная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоземulsionная краска
-------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом

5. Игровые оснащены мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается Протоколом испытаний параметров микроклимата №П-04/01055-24 от 25.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечивается наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается Протоколом испытаний №П-04/01054-24 от 25.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

8. Здание МАОУ «Школа №9» оборудовано централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами испытаний №04/02152-24, №04/02153-24, №04/02154-24 от 28.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Питьевой режим в оздоровительном учреждении планируют организовать с использованием стационарного питьевого фонтанчика.

9. Пищеблок МАОУ «Школа №9» работает на сырье. Комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи предусматривает: горячий цех с выделенными зонами: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением через водонагреватели. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Перечень технологического и холодильного оборудования:

1. Ларь морозильный «Бирюса – 200К»;
2. Холодильник «Атлант»;
3. Шкаф морозильный ШКХ – 1,4;
4. Холодильный шкаф ШКХ – 1,4;
5. Шкаф комбинированный ШКХ – 1,4;
6. Печь электрическая ХПЭ -500;
7. Электроплита промышленная 6 конфорок ПЭ-6Пн;
8. Электроплита промышленная 6 конфорок ПЭ-6Пн;
9. Электросковорода СЭ -0,25;
10. Шкаф электрический жарочный ШЭ-3Жн(к);
11. Пароварочный - конвективный аппарат кухонного типа ПКА 10-1/ПП;
12. Прилавок мармит электрический ПМЭС – 70 КМ-01;
13. Водонагреватели №3 «Ока» (2х90л, 1 х30л.);
14. Водонагреватель «Термекс»;

15. Водонагреватель проточный «Кулер»;
16. Кипятильник КНЭ-502;
17. Картофелечистка МОК-300;
18. Машина протирочная МПР-350- 01;
19. Мясорубка ТМ-32;
20. Тестомес МТМ-65;
21. Овощерезательная машина CL50 ULTRA;
22. Миксер планетарный;
23. Хлеборезка АХМ-300;
24. Посудомоечная машина АРАСН АС 800;
25. Модуль нейтральный МН 70 КМ;
26. Водонагреватель проточный «Эван» 18.

Представлен акт проведения технического контроля технологического оборудования по состоянию на 01.08.2023г.

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Столовая	Водоземлюсионная краска	Метлахская плитка	Водоземлюсионная краска
Пищеблок (все цеха)	Облицовочная плитка Водоземлюсионная краска	Метлахская плитка	Водоземлюсионная краска

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: в объеме проведенной экспертизы здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ «Школа №9» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (Помещения №№ 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28 (пищеблок и столовая) по поэтажному плану 1 этажа, №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет №212), №29 (учебный кабинет №208), №30 (учебный кабинет №207), №31 (учебный кабинет №206), №32 (учебный кабинет №205), №33 (учебный кабинет №204), №34 (учебный кабинет №203), №46 (центр детских инициатив), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27)

перечень вступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободотуринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Вотина

Вотина Татьяна Андреевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты сбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных тестов (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

Директор

М.В. Иванова

М.В. Иванова

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя